



«Сапақкөл орта мектебі» КММ
Директоры Е.А. Тургангазин
« 20 » тамыз 2024ж

Өртке қарсы қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі НҰСҚАУЛЫҚ

1. Жалпы ережелер

1.1. Осы нұсқаулықтың негізі өрт қауіпсіздігінің талаптарын шаруашылықты жүргізуі құқығындағы мекемесі «Сапақкөл орта мектебі» КММ-нің барлық қызметкерлері және жұмысшылары үшін бекітілді.

1.2. Мектеп қызметкерлері және жұмыскерлері жұмысқа өртке қарсы нұсқамадан өткен соң ғана жіберуге және өрт-техникалық минимум бағдарламасы бойынша кезекті оқудан өтуі тиіс.

Қызметкерлер мыналармен танысуға тиіс:

- 1) мектепке белгіленген өртке қарсы режимін, сондай-ақ ішкі тәртіп нұсқауларымен және өзге өрт қауіпсіздігі талаптарымен;
- 2) жұмыс орнында және мектеп аумағында өртті болдырмау үшін жұмысты бастар алдында және аяқтағаннан кейін жұмыстан кетер алдында сақталуға тиіс өрт қауіпсіздігі шараларымен;
- 3) өрт сөндіру құралдарын пайдалану әдістерімен, өрт сөндіру ережелерімен және тәсілдерімен;
- 4) әрбір қызметкерлер мен жұмысшылар қабылданған өртке қарсы режимді орындауы, өрт сөндіру құралдарын пайдалана білу, өрт кезінде эвакуация жолдары мен тәртіптерін білуі тиіс.

2. Нормативті сілтемелер

2.1. Осы нұсқаулықта келесі нормативті құжаттамаларға сәйкес пайдаланылады;

2.2. 2014 жылғы 11 сәуірдегі №188-V ҚРЗ «Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңы;

3. Терминдер мен анықтамалар

3.1 Осы нұсқаулықта нормативті құжаттамаларға сәйкес келесі терминдер мен анықтамалар пайдаланылды:

Қауіпсіз аймақ – адамдар өрттің қауіпті факторлары әсерінен қорғалатын немесе өрттің қауіпті факторлары жоқ аймақ;

Өрт қауіпсіздігі саласындағы нормативті құжат - нормалары, ережелері және өрт қауіпсіздігі саласындағы басқа да талаптарды белгілейтін құжат;

Объекті – өрт қауіпсіздігі белгіленген немесе белгіленуге тиіс заңды немесе жеке тұлғаның мүлік кешені

Адамдар көп келетін объекті – бір мезгілде жүз және оданда көп адамдардың келуіне есептелген білім беру ұйымдарының ғимараттары мен құрылыстары;

Өрт сөндірудің бірінші құралдары – өрттің бастапқы даму кезіндегі өртпен күресу үшін пайдаланылатын адамдар алып жүретін немесе тасымалданатын өрт сөндіру құралдары;

Өрт- адам өмірі мен денсаулығына зиян, қоғам және мемлекет мүддесіне материалдық шығын келтіретін бақыланбайтын жану.

Объектінің өрт қауіпсіздігі- өрттің пайда болуы және дамуының, сондай-ақ өрттің қауіпті факторларының адам және материалдық құндылықтарға әсерін алдын алу мүмкіндігін сипаттайтын объекті күйі.

Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесі- өрттің алдын алу және объектіге одан келетін шығынды азайтуға бағытталған ұйымдастыру шаралары мен техникалық құралдар жиынтығы.

Өртке қарсы тосқауыл – от төзімділіктің нормаланған шегі және құрастырылымдық өрт қауіптілігінің нормаланған классы бар құрылыс құрастырылымы, ғимараттың көлемді элементі немесе ғимараттың бір бөлігінен екіншісіне немесе ғимараттар арасында өрттің таралуын болдырмауға арналған басқа тәсілі.

Эвакуация – адамдардың үй- жайдан сыртқа немесе өрттің қауіпті факторларының әсер ету мүмкіндігі бар қауіпсіз аймаққа ұйымдастырылған өздігінен қозғалу, сондай-ақ қозғалу мүмкіндігі шектеулі тұрғындар тобына жататын адамдардың өздігінен емес, қызмет көрсетуші мамандар жүзеге асыратын процесі.

Эвакуациялық шығу – тікелей сыртқа немесе қауіпсіз аймаққа эвакуация жолына алып баратын шығу.

Эвакуациялық жол – адамдардың өрт кезінде қауіпсіз көшіру талаптарын қанағаттандыратын қауіпсіз аймаққа немесе тікелей сыртқа алып шығатын қозғалыс немесе орын ауыстыру жолы.

Электр жабдығы- электр энергиясын пайдаланып жұмыстың сәйкес түрін орындау үшін арналған электротехникалық құрылғылар жиынтығы.

4. Бөлмелерге (ғимараттарға) қойылатын өрт қауіпсіздік талаптары

4.1. Мектеп кабинеттері уақытында жанғыш қалдықтардан, қоқыстан тазартылуға тиіс. Барлық қалдықтарды арнайы жәшіктерге немесе контейнерлерге жинап сосын шығару керек.

4.2. Мектеп аймағы, жылыту қазандығы, ашық қоймалар арасы уақытында жанғыш қалдықтардан, қоқыстан, ағаш жапырақтарынан, құрғақ шөптен және басқа да жанғыш материалдардан тазартылуы тиіс;

4.3. Мектеп ғимаратының, ашық қоймаларға сыртқы өрт сөндіру сатыларына және өртке қарсы сумен жабдықтау көздеріне апаратын жолдар, өтетін жерлер және кіре

берістер өрт сөндіру техникасының өтуі үшін қашанда бос болуға және дұрыс күйінде күтіп ұстауға, ал қыста қардан және мұздан тазартылуы тиіс.

4.4.От жағу, қалдықтар мен қоқыстарды өртеу ғимараттан 50 м кем болмайтын арақашықтықта іске асырылуға тиіс.

4.5.Мектеп ғимаратында келісілген нормаға сәйкес алғашқы өрт сөндіру құралдарымен, өртке қарсы қызметті шақыру үшін байланыс құралдарымен қамтамасыз етілген болуы тиіс.

4.6.Эвакуациялық жолдар саны, олардың мөлшері, жарықтандыру жағдайы құрылыс нормаларының талаптарына сай болуы керек.

4.7.Есіктердің өздігінен жабылуына арналған құрылғы дұрыс күйінде күтіп ұсталуы тиіс. Өртке немесе түгінге қарсы есіктердің еркін жабылуына кедергі жасайтын бөгде заттар орнатуға тыйым салынады.

4.8.Алғашқы өрт сөндіру құралдарын, байланыс құралдарын, сондай-ақ өрт сөндіру автоматикасы жүйелерін орналастыру орындары тиісті өрт қауіпсіздігі белгілерімен белгіленген болуы тиіс.

4.9.Мектеп ғимараты найзағайдан қорғайтын құрылғылармен жабдықталуы керек.

4.10.Нормативтік құжаттар талаптарына сәйкес өңделген (сіндірілген) төбе жабындылары мен маталар өңдеудің қолданылу мерзімі аяқталғанда немесе құрамдарының оттан қорғау қасиеттері кеміген жағдайда, қайта өңделуге (сіндірілуге) тиіс. Оттан қорғап өңдеу (сіндіру) жағдайы техникалық құжаттамада көрсетілген мерзімде немесе жылына бір реттен кем болмай тексерілуі тиіс.

4.11.Мектеп ғимаратын жай жөндеу кезінде лактармен, бояулармен және басқа да тез тұтанатын жанғыш сұйықтармен жұмыс жасайтын тұлғалардың арнай киімі металл шкафтарда ілінген түрде сақталуға тиіс.

5. Электр қондырғылар бойынша өрт қауіпсіздігі талаптары

5.1.Электр қондырғылары ЭҚЕ немесе басқа да нормативтік құжаттарға сәйкес жөнделуі және пайдалануы тиіс.

5.2.Мектеп ғимаратының жұмыс уақыты аяқталған соң, электрлік аспаптар тоқсыздандырылуы керек. Түнгі ауысым кезінде мектеп күзетшісіне қажетті жарық беру желілері қосулы болу керек. Өрт сөндіру және күзет-өрт сигналын тоқ жүйесінде қосылып тұруы үнемі қадағаланады. Бүлінген немесе бекітілмеген розеткаларды қолдануға болмайды және электр қыздырғыш аспаптарды, электр шамдары мен тоқ жүйесін қағазбен, матамен басқа да жанғыш материалдармен орауға болмайды. Электр сымдары мен кабельдердің жалғаулары мен ұштарын оқшаулаусыз қалдыруға болмайтындығы қатаң ескертіледі.

6. Өрт сөндіру құралдарын қолдану ережесі

- 6.1. Мектеп ғимараты өртке қарсы қызмет бөлімшелері келгенге дейін қызмет көрсетуші қызметкерлердің өртті жою қажеттілік жағдайларына сүйеніп алғашқы өрт сөндіру құралдарымен жабдықталуға тиіс.
- 6.2. Алғашқы өрт сөндіру құралдарына қозғалмалы өрт сөндіру құралдары, өрт сөндіру қранының құралдары, ұнтақ құм және өртке шыдамды маталар.
- 6.3. Өрт сөндіргіштерді қуыстарға орналастыру жағдайлары және жабық кілттеулі бөлмелерге, ғимараттың көшіру жолына орналастыруға жол берілмейді.
- 6.4. Өрт сөндіргіштерді және басқада өртке қарсы құрал-саймандарды шаруашылық мақсатында пайдалануға тыйым салынады.
- 6.5. Құм әрқашан құрғақ, сусымалы болуы керек және 0,5 м 3 сиятындай темір жәшіктерге сақталуы тиіс. Жылына бір рет араластырылып тастан тазартылуы керек.
- 6.6. Асбест мата, киіз, өрт балталар шелектер және т.б жабдықтар өрт қапқанында ілінуі тиіс.

7. Өрт кезіндегі іс-қимылдар тәртібі

7.1. Әрбір азамат өртті немесе оның жану белгілерін (түтінді, күйік иісін және т.б.) байқаған кезде:

- өрт туралы бірден 101 телефон арқылы өртке қарсы қызметке хабарлауға міндетті;

- хабарлау кезінде объектінің мекен-жайын, өрт болған орынды, сондай-ақ өзінің аты-жөнін хабарлауы керек. Адамдарды көшіру өртті сөндіру және материалдық құндылықтарды сақтау жөнінде шаралар қолдану керек.

- адамдардың өміріне қауіп төнген жағдайда шұғыл түрде қолда бар күштер мен құралдарды пайдалана отырып, оларды құтқаруды ұйымдастыру. Қажет болған жағдайда электр энергиясын өшіру. Өрт сөндіруге қатысушы жұмысшылардың өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтауын қамтамасыз ету.

7.2. Объектіде болған әр өрт бойынша мектеп әкімшілігі өрттің пайда болуы мен өршуіне себеп болған жағдайларға түсінік беруге тиіс.

8. Эвакуация жолдары

8.1. Эвакуациялық жолдар мен шығуларды пайдалану кезінде белгіленген тәртіппен бекітіліген өрт қауіпсіздігі саласындағы жобалық шешімдерді және нормативтік құжаттар талаптарын сақтау қамтамасыз етілуіне тиіс (оның ішінде эвакуациялық жолдар мен шығуларға жарық түсіру, саны, өлшемдері және көлемдік жоспарлау шешімдер бойынша, сондай-ақ эвакуациялық жолдарында өрт қауіпсіздігі белгілерінің болуы бойынша)

8.2. Эвакуация жолдарындағы есіктер еркін және ғимараттан шығатын бағыт бойынша ашылуға тиіс.

8.3.Эвакуациялық шығу есіктеріндегі тиектер мектеп ғимаратының ішінде болатын адамдардың тиектерді ішінен кілтсіз ашу мүмкіндігін қамтамасыз етуге тиіс.

8.4.Мектеп ғимаратында электр энергиясы сөніп қалған жағдайда, қызмет көрсететін қызметкерлер құрамы қолшамдармен қамтамасыз етілуге тиіс. Қолшамдар санын басшы ғимараттың ерекшелігіне, кезекші қызметкерлер құрамының болуына, ғимараттағы адамдар санына байланысты анықтайды, бірақ күзетші қызметкерлердің әрқайсысында біреуден кем болмауы шарт.

9. Өрт кезіндегі жұмысшылардың міндеттері мен әрекеттері

9.1.Өрт кезінде мынадай әрекеттер жүзеге асырылуы тиіс,оның ішінде:

- 1)жүйелі түрде өртке қарсы қызметке хабарлау;
- 2)компьютер қондырғыларын төтенше жағдайда өшіру тәртібі;
- 3)электр жабдықтарының және желдеткіштерді өшіру;
- 4)өрт сөндіру автоматикасы қондырғылары мен өртке қарсы құралдарды қолдану ережесі;
- 5)материалдық құндылықтар мен жанғыш заттарды, адамдарды көшіру жолдары тәртібі;

Директордың шаруашылық

жөніндегі орынбасары:

К.Фаббасова